Ai Comuni di:

San Donato di Ninea
tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte
comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti
protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone
comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro
ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Malvito
protocollo.malvito@asmepec.it

S.Caterina Albanese
ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina
lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia
protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano
ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati
tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello
llpp.toranocastello@pec.it

Bisignano
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo
segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

S. Martino Di Finita
protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

Lattarico
urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano
sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto
comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

Rota Greca
ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

S. Benedetto Ullano
utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

Rende
protocollo.rende@pec.it
gabsindacorende@libero.itù

Università della Calabria
amministrazione@pec.unical.it

Castrolibero
retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it

Cosenza
comunedicosenza@superpec.eu

p.c. **Acque Potabili**
Sede di Rende
apservizidricintegrati@legalmail.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 09.12.2024 *Prot. n.* 561

OGGETTO: Acquedotto Abatemarco – Disservizi nella fornitura idropotabile a causa di frequenti interruzioni sulla linea elettrica di competenza di E- Distribuzione che alimenta l' impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, nella giornata di ieri, Domenica 08 Dicembre 2024 fino alle prime ore di oggi, lunedì 09 dicembre 2024, a causa delle avverse condizioni atmosferiche in atto, si sono verificati dei frequenti blackout sulla linea elettrica che alimenta il nostro impianto di sollevamento nel Comune di san Donato Ninea.

Il personale di questa Società, intervenuto in reperibilità con il supporto delle squadra di manutenzione elettrica hanno cercato di ridurre al minimo i disservizi alle utenze dei Comuni serviti.

Allo stato, l'impianto risulta essere in esercizio a pieno regime, ripristinando le ordinarie forniture idropotabile alle utenze servite.

Il persistere delle attuali condizioni, potrebbe generare ulteriori disservizi anche nella giornata odierna, per la sola utenza Merone del Comune di Cosenza nella giornata odierna si rende necessario anticipare l'orario di chiusura, garantendo l'accumulo della vasca del serbatoio di Cozzo Muoio, salvaguardando l'utenza Ospedale seguirà successiva comunicazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano