ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: (4)	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Vaccarizzo		
Procedura di camp.to: (2)	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	12:20
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 20.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,3 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	285 [±22]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 20.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: (4)	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. E. Bianco		
Procedura di camp.to: (2)	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	12:10
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 19.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,2 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	292 [±22]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 19.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

DOTT.SSA MADDALENA COLACINO N. 03[illegible]

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Via Garibaldi		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	11:50
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 17.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,1 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	297 [±22]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 17.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: (4)	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Piazza S. Antonio		
Procedura di camp.to: (2)	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	11:35
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all'arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 16.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,0 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	286 [±22]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 16.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. S.M. Castagna		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	11:00
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all'arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 13.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,1 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	618 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 13.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: (4)	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Via Commicelle		
Procedura di camp.to: (2)	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	10:45
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 12.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,3 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	612 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 12.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: (4)	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Incrocio Via Palombara/Via Commicelle		
Procedura di camp.to: (2)	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	10:10
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 10.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,3 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	609 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	20 [±9]	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 10.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: (4)	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. S.Raffaele		
Procedura di camp.to: (2)	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	10:00
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 9.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U (1)	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,4 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	621 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	50 [±11]	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 9.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. S. M. di Settimo		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:45
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 8.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,4 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	607 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	50 [±11]	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 8.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Villa Taverna		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:10
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all'arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 5.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,7 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	200 [±18]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 5.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 12-08-2024 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del campione: [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento:	F.P. Via Pianette		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 09/08/2024		
Tipo imballaggio/contenitore:	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	09-08-2024
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:00
Prelevatore:	Lofrano Mattia - Tecnico prelevatore interno	Data accettazione:	09-08-2024
Quantità conferita:	3000 ml	Temp. all`arrivo:	+7,0 °C

RAPPORTO DI PROVA 4.222_24

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PROVE	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,7 [±0,3]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(4)
Conducibilità	197 [±18]	µS/cm	(<=2500) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(8)
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(21)
Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(23)
METALLI.					
Ferro	60 [±11]	µg/l	(<=200) rif.37 (<=200) rif.37	09-08-2024 - 09-08-2024	met.(30)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 11-08-2024	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	09-08-2024 - 12-08-2024	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	09-08-2024 - 10-08-2024	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2007/Amd1:2013:
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri verificati risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 4.222_24

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente