ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. C.da S. Nicola		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	10:10
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 20.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	108 [±10]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,9 [±1,0]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	316 [±47]	µS/cm	(<=2500) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale nf.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 20.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

DOTT.SSA MADDALENA COLACINO N. 038549

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Piazza E. Bianco		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	10:00
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 19.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	116 [±11]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,9 [±1,0]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	318 [±47]	µS/cm	(<=2500) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale nf.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 19.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via Garibaldi		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:50
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all`arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 18.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	120 [±11]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,9 [±1,0]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	318 [±47]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.

- PROVE MICROBIOLOGICHE:

Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.

- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 18.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Piazza S. Antonio		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:40
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all`arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 17.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	104,0 [±10,0]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	100 [±14]	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,8 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	296 [±44]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.

Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 17.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via Marimonti		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:35
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all`arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 16.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	112 [±10]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,6 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	246 [±38]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 16.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via Madonnella		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:30
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 15.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	104,0 [±10,0]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,7 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	174 [±30]	µS/cm	(<=2500) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	47 [33;67]	UFC/ml	Senza variazioni anomale nf.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 15.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

DOTT.SSA MADDALENA COLACINO N. 035549

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Piazza Garibalfi (Vaccarizzo)		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:25
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 14.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	84,0 [±9,1]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,8 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	320 [±47]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	53 [37;74]	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml* o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml* o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 14.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

DOTTSSA MADDALENA COLACINO N. 035549

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via E. Napolitano		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:20
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 13.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	100,0 [±9,8]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,7 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	194 [±32]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	1,6E+02 [1,1E+02;2,2E+02]	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	3 Stimate	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	80 [66;97]	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori NON CONFORMI per la prova Batteri Coliformi ed Escherichia coli rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 13.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via S. Maria La Castagna		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:15
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 12.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	92,0 [±9,5]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,6 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	220 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 12.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via Commicelle		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:10
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 11.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	108 [±10]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,6 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	220 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	40 [28;57]	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018;
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 11.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0999 L
Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. C.da Caldopiano		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	09:05
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 10.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	92,0 [±9,5]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,5 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	124 [±24]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	76 [54;110]	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	16 [12;21]	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimata: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimata: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori NON CONFORMI per la prova Batteri Coliformi rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 10.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Incrocio Via Palombara - Via Soccorso		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:55
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 9.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	88,0 [±9,3]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,6 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	215 [±35]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corratti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml* o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml* o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimata significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 9.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. S. Raffaele		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:45
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 8.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	104,0 [±10,0]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,4 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	700 [±92]	µS/cm	(<=2500) nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile nf.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale nf.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 nf.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml* o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml* o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 8.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. S. Maria di Settimo		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:35
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 7.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	80,0 [±8,9]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,4 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	660 [±87]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.

Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 7.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via S. Antonello		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:25
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 6.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	72,0 [±8,6]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,4 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	660 [±87]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	36 [25;52]	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 6.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025

Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Villaggio		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:20
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all`arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 5.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	84,0 [±9,1]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,5 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	648 [±86]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 5.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino



* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp.[4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Villa Taverna		
Procedura di camp.to:[2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:10
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 4.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U[1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	80,0 [±8,9]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,4 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	664 [±88]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:
I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
- PROVE MICROBIOLOGICHE:
Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018:
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.
- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 4.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino

* Prova non accreditata da Accredia
(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia
(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.r.l.
Laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche per i settori agroalimentare e ambientale
Inserito nel Registro Regionale ai fini dell'Autocontrollo al n°17
SAN MARCO ARGENTANO (CS)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0999 L

Membro degli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Committente: Comune di Montalto Uffugo
Piazza Municipio 87046 Montalto Uffugo - CS

Data emissione: 30-07-2025 Codice cliente: 4403

Categoria merceologica	Acque destinate al consumo umano		
Descrizione del camp. [4]	Acqua di rete		
Punto di campionamento	F.P. Via Pianette		
Procedura di camp.to: [2]	IST 10 01 rev. 7		
Doc. di accompagnamento:	Verbale del 21.07.2025		
Tipo imballaggio/contenit	Bottiglia sterile con e senza tiosolfato	Data prelievo:	21-07-2025
Descrizione suggello:	No	Ora prelievo:	08:00
Prelevatore:	Davide La Cava - Tecnico prelevatore interno a cura del laboratorio	Data accettazione:	21-07-2025
Quantità conferita:	2000 ml	Temp. all'arrivo:	+6,9 °C

RAPPORTO DI PROVA 3.202_25

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto, e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati forniti dal Cliente.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette.

PARAMETRI	RISULTATI-U [1]	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE	METODI
COSTITUENTI INORGANICI NON METALLICI					
*Nitrito	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(21)
*Ammonio	< 0,05	mg/l	(<=0,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(22)
*Cloro attivo libero	< 0,02	mg/l	(<=0,2) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(23)
DUREZZA					
Durezza totale	76,0 [±8,8]	mg/l CaCO3		21-07-25 21-07-25	met.(84)
METALLI.					
Ferro	< 20	µg/l	(<=200) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(30)
PARAMETRI CHIMICI, FISICI E CHIMICO FISICI					
pH	7,5 [±0,9]	Unità pH	(>=6,5 e <=9,5) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(4)
Conducibilità	204 [±33]	µS/cm	(<=2500) rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(10)
*Colore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(5)
*Odore	Accettabile	-	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(6)
*Torbidità	Accettabile	NTU	Accettabile rif.37	21-07-25 21-07-25	met.(8)
REQUISITI MICROBIOLOGICI					
Conta Enterococchi intestinali	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 23-07-25	met.(12)
Conta microrganismi vitali a 22°C	< 1	UFC/ml	Senza variazioni anomale rif.37	21-07-25 24-07-25	met.(13)
Conta Escherichia Coli	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)
Conta Batteri Coliformi	< 1	UFC/100ml	0 rif.37	21-07-25 22-07-25	met.(271)

METODI

Met.(4): EPA 150.1 1982;
Met.(5): APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003;
Met.(6): APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003;
Met.(8): APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003;
Met.(10): EPA 9050 A 1996;
Met.(12): UNI EN ISO 7899-2:2003;
Met.(13): UNI EN ISO 6222:2001;
Met.(21): MP 002 Rev. 0 : 2016;
Met.(22): MP 003 Rev.3:2017;
Met.(23): MP 004 Rev. 0 : 2016;
Met.(30): MP 011 Rev.3 : 2017;
Met.(84): APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003;
Met.(271): UNI EN ISO 9308-1:2017;

LEGISLAZIONE

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)

rif.37: D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023

NOTE

- PROVE CHIMICHE:

I risultati riportati, ove previsto, non sono corretti per mezzo del recupero. Il recupero medio è compreso fra 70% e 120%.
Se il risultato viene espresso come < .., si intende minore del limite di quantificazione LOQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantificata con accettabile precisione ed accuratezza. Si precisa che ogni risultato espresso come < LOQ non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.

- PROVE MICROBIOLOGICHE:

Espressione del risultato per matrice Alimenti/Superfici in conformità a ISO 7218:2024;
<1 o <10 o <100 o <1000 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile.
Presenti ma <4 o Presenti ma <40 o Presenti ma <400 UFC/g o UFC/ml" o UFC/cm2: si intende "Microrganismi presenti ma inferiori a 4 o 40 o 400 UFC, il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 UFC e 3 UFC.
Stimate: l'espressione stimate in aggiunta al valore, significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 4 UFC e 9 UFC.
Espressione del risultato per matrice Acqua in conformità a ISO 8199:2018;
<1 o <100 UFC/vol: significa l'assenza di crescita di colonie in piastra alla prima diluizione utile (il valore <1 è da considerarsi come 0 per l'interpretazione dei limiti di legge).
Presenti ma <3 o Presenti ma <300: si intende "Microrganismi presenti nel volume preso in esame ma inferiori a 3 o 300 UFC/volume", il che significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 1 o 2 UFC.
Stimate: l'espressione stimate significa che il numero di colonie cresciute in piastra alla prima diluizione utile è compreso tra 3 UFC e 9 UFC.

- REGOLA DECISIONALE: Qualora sia riportata una Dichiarazione di conformità, essa è stata formulata senza tener conto dell'incertezza di misura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`

Limitatamente ai parametri richiesti ed effettuati gli stessi risultano avere valori CONFORMI rispetto alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.18 del 23 Febbraio 2023 .

Per i valori di "Conta microrganismi vitali a 22°C" va verificato che non sussistono variazioni anomale rispetto ai valori interni dettati dalla propria valutazione del rischio.

Fine del RAPPORTO DI PROVA 3.202_25

Il Direttore
Dr.ssa Maddalena Colacino
-

* Prova non accreditata da Accredia

(1) Incertezza estesa, là dove indicata, è calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento Accredia

(4) Dati forniti dal cliente

ANALITICALS CONTROLS S.R.L.
Contrada Cimino n° 36 - 87018 - San Marco Argentano (CS)